

स्व ->
सी.म.प. विद्यालय
म.प.
स.वि.स.
वाराणसी
17/06/14

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, वाराणसी

पत्रांक 1482/SB

दिनांक 17/06/14

सेवा में,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल,
वाराणसी।



विषय- नेशनल बिल्डिंग कोड का प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपका पत्रांक एन.ओ.सी./64851/2014-15 दिनांक 30.05.2014

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में आई.पी.एन.एस. सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल बैरहना धौकलगंज वाराणसी को मान्यता हेतु निर्धारित चेकलिस्ट जो संलग्न है, के अनुसार निर्मित है।

17/06
अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड भवन लो0नि0वि0
वाराणसी

(SE)

(AE)

अध्यक्ष अभियन्ता
निर्माण खण्ड भवन लो0नि0वि0
वाराणसी

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड भवन लो0नि0वि0
वाराणसी

**(कक्षा 6 से 12) के मान्यता के लिये (N.B.C.)
प्रमाण पत्र हेतु चेकलिस्ट**

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु भवन की चेकलिस्ट	जाँच आख्या
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बना है।	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है।	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है।	हाँ
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है।	हाँ
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.00 मी० खुला स्थान है।	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है भवन में सेट बैंक में पार्किंग है।	हाँ
7	क्या भवन का ओरिएन्शन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है।	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी० है।	हाँ
9	क्या भवन की छत आर.सी.सी. की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी।	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है।	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैक है ?	हाँ
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0मी०) है ?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.00मी० एवं ऊँचाई 4.50 मी० है ?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.00मी० ऊँचाई 2.0मी०) है?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है, तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	N/A
18	क्या एक मंजिला से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	N/A
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एण्ड फायर फाइटिंग एप्लाइन्स (First air Fire Fighting Appliance) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
22	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है ?	हाँ

अवर अभियन्ता
निर्माण खण्ड भवन लो०नि०वि०
वाराणसी

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड भवन लो०नि०वि०
वाराणसी